



## **DOMANDE FREQUENTI**

31/07/2023

1. Le categorie dei lavori presenti nel bando sono tre e sommate raggiungono un importo pari ad Euro 6.000.000,00 mentre nel bando vengono indicate per complessive Euro 12.000.000,00, dove sono i 6.000.000,00 di differenza?

**Gli importi indicati nella tabella delle certificazioni indicano le categorie di certificazione obbligatorie e facoltative per accedere alla gara. L'importo della categoria prevalente corrisponde alla metà dell'importo totale, ovvero alla percentuale non subappaltabile. La scelta, trattandosi di gara privata, è stata fatta per allargare la platea dei potenziali concorrenti. L'importo totale posto a base di gara è quello indicato nel bando, sezione II punto 3.**

2. Gli elaborati di gara: tavole, relazioni e computo metrico sono disponibili? Dove le possiamo scaricare?  
**Tutto quanto disponibile è sul sito indicato nel bando (<http://www.museoaeronautica.it/bandi-e-avvisi-di-gara/>), non ci sono ulteriori elaborati e computi in quanto si è deciso di delineare un semplice progetto preliminare (area occupabile, numero di piani, numero di stalli, superficie locali, ecc.) e lasciare ampia libertà alle imprese concorrenti di sottoporci la propria migliore soluzione, senza particolari vincoli. In tal modo ogni impresa potrà proporre il progetto che, rispettando i pochi requisiti indicati, risulti maggiormente adatto a cogliere il risultato in base al know-how dell'azienda e dei progettisti.**
3. Quale è la classe di resistenza al fuoco relativa alla struttura in cemento armato?  
**Strutture autosilo REI120, tranne le separazioni con l'area uffici (solette e muri) che richiedono REI180.**
4. Quali sono i sovraccarichi permanenti e variabili (250/500 kg/mq) zona parcheggio e uffici?  
**Accidentale parcheggio 250, soletta di copertura 500, uffici 250. per i carichi permanenti dipende dalle scelte di finitura che proporrrete.**
5. Quale è la categoria del terreno?  
**Non è disponibile una relazione geologica dell'area, si segnala tuttavia che nella relazione geologica**



dell'area a parcheggio a fianco è indicata la categoria C.

6. E' disponibile una relazione geologica/geotecnica?

**Non è disponibile una relazione geologica dell'area, si rende tuttavia disponibile per consultazione quella del terreno a fianco, a questo indirizzo:**

**[https://drive.google.com/drive/folders/1Mj3MUTc367XweD4AeIgvsWyqqxd8E\\_tV](https://drive.google.com/drive/folders/1Mj3MUTc367XweD4AeIgvsWyqqxd8E_tV)**

7. Quale è la classe d'uso edificio?

**II**

8. Quale è la vita nominale edificio?

**50 anni**

9. Che tipo di tamponamenti sono previsti per la zona uffici (se a fasce come il resto del parcheggio o tamponamento chiuso)?

**Stesse finiture del parcheggio, comunque possibile libera scelta progettuale dei proponenti.**

10. Il termine del 20 settembre è per la presentazione della manifestazione di interesse?

**No, entro tale data dovrà pervenire tutto quanto indicato nel bando, comprese l'offerta tecnica e l'offerta economica (cfr. punto 6 lettera d).**